

Landkreis Ludwigslust-Parchim | PF 12 63 | 19362 Parchim

**Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim**

**Organisationseinheit**  
Fachdienst Zentraler Service und Gebäudemanagement

**Ansprechpartner**  
Herr Ruminski

**Telefon** 03871 722-1031 | **Fax** 03871 722-77-1031  
**E-Mail** tobias.ruminski@kreis-lup.de

Aktenzeichen	Dienstgebäude	Zimmer	Datum
	Parchim	504	24.07.2018

**Bieterinformation Nr. 1**  
Schulzentrum Dömitz, Ersatzneubau - Los 41 Aufzugsanlage  
Vergabenummer: 10/80.1/90.5/251.18

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer Bieteranfrage teile ich Ihnen folgende Ergänzungen zu den Ausschreibungsunterlagen mit:

1. Türmaß (Vorbemerkungen Pos. 41.01; Seite 4 von 25):  
Das Türmaß beträgt 900mm x 2100mm.  
Im LV wurde versehentlich die Breite der Rohbauöffnung benannt
2. Schachtrauchungssystem – Rauchdetektion (Pos. 41.02.0001 Seite 18 von 25)  
Die Rauchdetektion muss nicht zwingend mit einem Rauchansaugsystem erfolgen. Es kann auch ein anderes geeignetes Detektionsverfahren eingesetzt werden.  
Die Kriterien für die Auswahl sind die sichere Rauchfrüherkennung (Detektion) in der baulichen Schachtumgebung mit erhöhtem Staub- und Schmutzanfall, Zugluft, den vorkommenden Umgebungstemperaturen / Temperaturänderungen und die Fehlalarmsicherheit.  
Die Wartung des Schachtrauchungssystems soll gemeinsam mit der Aufzugswartung erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Ruminski